

Opdrachtgever werkzaamheden	Uitvoerder Werkzaamheden
Naam bedrijf: _____ Contactpersoon: _____ Woonplaats: _____	Naam bedrijf: _____ Contactpersoon: _____ Woonplaats: _____
Uit te voeren werk	Werkmethode
Plaats werk: _____ Aard van het werk: _____ _____ _____ Datum: _____ Tijdstip: _____ De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven.	<input type="checkbox"/> Lasbrander <input type="checkbox"/> Elektrisch lassen <input type="checkbox"/> Gasbrander <input type="checkbox"/> Slijpschijf <input type="checkbox"/> Heteluchtföhn <input type="checkbox"/> Andere werkmethode: _____ _____ _____ _____
Veiligheidsmaatregelen	Geldt de toestemming voor het gehele werk? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Op welke plekken geldt de toestemming niet? _____ _____ _____
Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen getroffen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Zijn naar oordeel van de uitvoerder en/of de opdrachtgever nog extra en/of bijzondere voorwaarden nodig? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Omschrijving extra bijzondere maatregelen: _____ Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Is er een opgeleide brandwacht aanwezig? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Risico-inventarisatie op plaats werk
	Uitgevoerd door: _____ _____ Datum uitvoering: _____ _____
Ondertekening	
Handtekening opdrachtgever: _____ Datum: _____	Handtekening uitvoerder: _____ Datum: _____

Eindcontrole

De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient te gebeuren op de plaats van de werkzaamheden, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n).

De eindcontrole is uitgevoerd door: _____ en afgemeld bij: _____

Na-controle tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden

Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom moet het tot een uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever.

De nacontrole is uitgevoerd door: _____

Risicoanalyse en maatregelen

Voor het werk

- Verken de omgeving van de werkzaamheden, samen met de uitvoerder. Let op de openingen!
- Zorg voor voldoende, geschikte blusmiddelen (ten minste twee);
- Zorg voor een werkende (mobiele) telefoon;
- Verwijder brandbare (vloei)stoffen;
- Dek brandbare stoffen af;
- Denk aan de achterzijde van het werk;
- Schakel de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse tijdelijk uit;
- Werk volgens de veiligheidsregels van de brancheorganisatie van de uitvoerder (bijvoorbeeld NEN6050 voor brandveilig werken aan daken).

Na het werk

- Voer een eindcontrole uit, denk ook aan de na-controle!
- Schakel de melders van de brandmeldinstallatie weer in!
- Meld elke brand, ook nadat u deze zelf heeft kunnen blussen, bij de brandweer!



Minimaal aan te houden afstand in meters:	<i>snijden/branden</i>	<i>lassen</i>
Niet brandbaar	-	-
Moeilijk/slecht brandbaar	10	5
Zeer brandbaar	15	10

Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.